

## **MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR**

Núm. d'expedient: ..... / ..... /

Assumpte: Contracte menor de reparació i substitució de trams en mal estat de la canalització d'aigua potable existent a la zona de vestidors del camp de rugbi.

### **1. OBJECTE DEL CONTRACTE:**

Reparació i substitució de trams en mal estat de la canalització d'aigua potable existent que alimenta la zona de vestidors del camp de rugbi.

### **2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE:**

La canalització existent d'aigua potable que circula des de l'edifici principal als vestuaris del camp de rugbi pateix fugues constants, que afecten al mur de tancament del camp de rugbi i poden suposar tant problemes estructurals al mateix mur com desperfectes al propi camp.

S'ha intervingut diverses vegades en els últims anys realitzant intervencions de reparació puntuals, però ha arribat un punt que les fugues persisteixen. És per això que es planteja obrir la canalització per complet, reforçar l'entrada i la sortida de la canonada i substituir el tram central que pateix el gruix de les fugues.

La intervenció no suposa un increment de l'stock de l'entitat, ni de la capacitat, rendiment o eficiència de la instal·lació. En tot cas és una reparació necessària per mantenir la operativitat de la instal·lació i evitar desperfectes en els béns de l'IME.

### **3. ESPECIFICACIONS TÈCNiques DE LA PRESTACIÓ:**

#### CAPITOL 1 CANALITZACIÓ D'AIGUA POTABLE ESCOMESA GENERAL

- Renovació de 110 m de canalització d'aigua potable amb canonada de PEAD 16 atm de 90 mm en les instal·lacions del poliesportiu Germans Escalas, col·locada en rasa, farciment i compactació, així com reposició de paviment asfàltic i retirada d'enderrocs.

#### SUBCAPÍTOL 1 MOVIMENT DE TERRES

- IUD Cata d'inspecció.

Sonatge d'inspecció en fonament de 100x40x150 cm amb enderrocament de paviment, solera i excavació de terreny amb mitjans manuals i/o mecànics i càrrega manual d'enderrocs.

Pàgina 1 de 5

Institut Municipal de l'Esport - CIF P5701504B  
Camí de La Vileta, 40 (07011) Palma Tel. 971 281 870. Fax: 971 453 414. <http://ime.palma.cat>

MODEL NORMALITZAT [07/02/2017]

CSV : GEN-730b-5fa9-fc62-c895-1bc0-9e05-85a9-c56e

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : AINA PORTAS UVIÑA | FECHA : 26/09/2023 09:08 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : CARLOS PEREZ BERRAL | FECHA : 28/09/2023 10:17 | Sin acción específica

FIRMANTE(3) : MIGUEL ANGEL BENNASAR LLABRES | FECHA : 28/09/2023 12:41 | Sin acción específica



-110m Tall de paviment de mescla bituminosa.

Tall en paviment de mescla bituminosa o lloseta de formigó de 15 cm de profunditat com a mínim, amb màquina tallajuntes amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir.

-110m<sup>2</sup> Demolició de paviment.

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 15 cm de gruix i fins a 1 m d'ample amb retroexcavadora amb cullera i/o martell trencador.

-110m<sup>3</sup> Excavació de la rasa.

Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de profunditat, en terreny compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat.

-Farciment i col·locació de grava.

Farciment i compactació de rasa amb graves de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar i anivellar.

-110m<sup>3</sup> Farcit i compactació de llast.

Farciment i compactació amb llast en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 98% PM.

-110m<sup>3</sup> Transp. terres ,camió 20t,carg.mec.,rec.<20km

Transport de terres i /o material de fresat a instal·lació autoritzada de gestió de residus, o empresa de valorització, incloent-hi qualsevol tipus de pagament, taxa, cànon, etc... , amb camió temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km.

-110m<sup>3</sup> Carg.mec. res.inert./no perillosos instal.gestió residuos,camió.

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus no perillosos (no especials) a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut aproximat de més de 15 i fins a 20 km.

## SUBCAPÍTOL 2 CANALITZACIONS D'AIGUA POTABLE

-110m Tub PE 100, DN=\*90mm, PN=\*16bar, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat.

Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat en el fons de la rasa.

-3 ud. Dau ancoratge colzes 45-90è cond.D=60-225mm



-2 ud. Connexió a canonada existent d'entre 80 i 125 mm.

#### SUBCAPÍTOL 3 PAVIMENTS

-Pavimento mezc.bit.AC 16 surf B 50/70S.

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 S, ( antic S12) amb betum asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa de rodadura i àrid calcari, estesa i compactada.

#### SUBCAPÍTOL 4 VARIS

-110 m Esterilització i rentada de canonada.

-110m Cinta senyalitzadora.

#### SUBCAPÍTOL 5 SEGURETAT I SALUT

Pla de seguretat i salut.

Per a poder optar a la licitació és imprescindible que l'empresa faci una visita a la instal·lació per a conèixer in situ les característiques de l'espai i la intervenció a realitzar. S'han de concretar el dia i l'hora de la visita per correu electrònic amb els responsables de la instal·lació: [aina.portas@ime.palma.cat](mailto:aina.portas@ime.palma.cat), dins el període en què estarà publicada la licitació. D'aquesta manera se'n podrà garantir un pressupost ajustat a les necessitats.

#### Documentació per a aportar

L'empresa licitadora ha de complir la normativa de prevenció de riscos laborals i de coordinació d'activitats empresarials. Per a optar a la licitació ha de presentar emplenats els annexos III i VIII de la documentació adjunta i els annexos V, VI i VII, si escau.

#### 4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT:

En aplicació de l'article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es qualifica de menor ja que el seu import és inferior a 40.000€ (IVA no inclòs).

Tipus de contracte: Obra

Procediment i forma d'adjudicació: contracte menor

Criteris de puntuació: Oferta més econòmica

D'altra banda, s'assenyala que l'objecte del contracte no s'ha configurat per a evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.

Pàgina 3 de 5

Institut Municipal de l'Esport - CIF P5701504B  
Camí de La Vileta, 40 (07011) Palma Tel. 971 281 870. Fax: 971 453 414. <http://ime.palma.cat>

MODEL NORMALITZAT [07/02/2017]

CSV : GEN-730b-5fa9-fc62-c895-1bc0-9e05-85a9-c56e

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : AINA PORTAS UVIÑA | FECHA : 26/09/2023 09:08 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : CARLOS PEREZ BERRAL | FECHA : 28/09/2023 10:17 | Sin acción específica

FIRMANTE(3) : MIGUEL ANGEL BENNASAR LLABRES | FECHA : 28/09/2023 12:41 | Sin acción específica



## 5. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:

L'òrgan de contractació competent és el Gerent, conformement determina l'article 20.e dels Estatuts de l'Institut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma, en relació amb la base 21. e. i) d'execució del pressupost, correspon al gerent: "l'autorització de les despeses per un import inferior a 40000€ quan siguin d'obres ó inferiors a 18.000,00 € si són altres despeses. Les quanties anteriors s'entendran referides a l'import dels contractes menors quan entri en vigor la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic".

L'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic determina que es consideren contractes menors als contractes de valor estimant inferior a 40.000 euros (IVA no inclòs), quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros (IVA no inclòs), quan es tracti de contractes de subministrament o de serveis.

## 6. VALOR ESTIMAT:

Aquest contracte té un valor estimat de 19.160,35 € sense iva.

## 7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Import amb l'IVA inclòs:	Aplicació pressupostària	Referència RC
23.184,03 €	24 34200 21200	220230014810

## 8. TERMINI D'EXECUCIÓ:

El termini d'execució és de **30 dies** a comptabilitzar des de la data d'adjudicació

## 9. LLOC DE PRESTACIÓ:

Poliesportiu Germans Escalas

## 10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE:

Aina Portas Uviña (Directora Poliesportiu Germans Escalas).

## 11. TERMINI DE GARANTIA (O JUSTIFICACIÓ QUE NO SE N'ESTABLEIX)

El termini de garantia serà de dos anys.

## 12. GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR:

No és necessari constituir garantia definitiva, d'acord amb l'article 153, en relació amb el 118 de la Llei 9/2017, de contracte del sector públic.



### 13. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU:

Presentant una única factura en finalitzar la prestació, expedida per l'entitat i conformada pel responsable del contracte.

Els sotasignants declaren conèixer el contingut dels articles 52, 53 i 54 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic i l'article 61 del Reglament financer (UE 2018/1046, de 18 de juliol 2018) i no tenir conflictes d'interès en aquesta actuació que integra l'expedient.

Palma, a data de la signatura electrònica

Aina Portas Uviña

Carlos Pérez Berral

Directora Germans Escalas

TAE Enginyer de Camins, Canals i Ports

D'acord

El gerent.

Miquel Àngel Bennàsar Llabrés

