

PLEC TÈCNIC PER L'ADQUISICIÓ DE MATERIAL CONTRAINCENDIS, PER AL SERVEI DE CONTRA INCENDIS I SALVAMENT DE PALMA

1. OBJECTE

El present document defineix les condicions tècniques i normatives exigibles per l'adquisició de material contra incendis, destinats a cobrir les necessitats dels bombers de Palma, en els sinistres més habituals, per a la lluita contra els incendis.

Tots els articles a subministrar hauran de reunir les condicions d'adaptabilitat, funcionalitat i comoditat, per a les diferents variants d'ús amb els quals han estat dissenyats, de manera que permetin als bombers exercir les seves funcions, incloses les més delicades i exposades, en òptimes condicions.

2. NORMATIVA

Els equips i components, inclosos dins aquest plec. Seran nous, adequats per la funció a que s'han de destinar, i es correspondran amb un model actualment en fabricació, i conforme a la normativa vigent.

- UNE EN 23091: Manegues d'impulsió per a la lluita contra incendis.
- UNE EN 23400: Material de lluita contra incendis.
- UNE EN 15182: Llances de manega manuals destinades als serveis contra incendis.

En tot cas, l'adjudicatari serà responsable de l'aplicació de quants requisits estiguin establerts a la legislació de la Unió Europea i a la legislació nacional.

3. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

La persona designada com a Responsable dels treballs objecte de la present contractació es Francesc Bonnín Fuster, Oficial dels Bombers de Palma o persona en qui delegui.

Alhora, l'empresa adjudicatària haurà de designar una persona de contacte amb què l'Administració pugui tractar totes les qüestions o incidències que sorgeixin durant la vigència del contracte. Per tant, i en el termini màxim d'una setmana a partir que sigui signat el contracte, l'empresa adjudicatària remetrà un escrit al Responsable del subministrament on haurà de fer constar expressament el nom, cognoms, càrrec, telèfon i correu electrònic d'aquesta persona.

4. PRESCRIPCIONS TÈCNiques DELS EQUIPS A SUBMINISTRAR



4.1. Manega de 20 m de longitud, diàmetre 25mm 4 capes
Mànega d'incendis de 20 metres i Ø25 amb racor Barcelona als extrems. Fabricada en 4 capes: capa resistent fabricada amb telar circular de fil circular d'alta tenacitat, envoltada per una capa a l'interior i l'altre a l'exterior amb una capa de cautxu nitrílic extruït a través del teixit circular. Part interior completament llisa, i gran resistència tèrmica. Capa exterior estriada longitudinalment formulada amb fibres amb gran resistència a l'abradió, temperatura i productes químics.

4.2. Manega de 20 m de longitud, diàmetre 45mm 4 capes
Mànega d'incendis de 20 metres i Ø45 amb racor Barcelona als extrems. Fabricada en 4 capes: capa resistent fabricada amb telar circular de fil circular d'alta tenacitat, envoltada per una capa a l'interior i l'altre a l'exterior amb una capa de cautxu nitrílic extruït a través del teixit circular. Part interior completament llisa, i gran resistència tèrmica. Capa exterior estriada longitudinalment de amb gran resistència a l'abradió, temperatura i productes químics.

4.3. Racor 25 tipus Barcelona rosca exterior
Racor tipus BCN Ø25 alumini estampat, amb rosca exterior

4.4. Bifurcació 45/25 tipus Barcelona
Bifurcació entrada racor Barcelona Ø45 i sortida racor Barcelona Ø25 amb 2 vàlvules de pas.

4.5. Llança diam 25 PN40 (25 - 175 l/min):
Llança d'alta pressió PN40, amb racor BCN-25, reguladora de cabal, per a incendis forestals, amb obertura de con de protecció, segons norma UNE 15182 tipus 3. Amb empunyadura, i palanca reguladora de cabal.

4.6. Llança diam 25 PN40 (50 - 200 l/min)
Llança d'alta pressió PN40, amb racor BCN-25, reguladora de cabal, per a incendis estructurals, amb obertura de con de protecció, segons norma UNE 15182 tipus 3. Amb empunyadura, i palanca reguladora de cabal.

5.- CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

- El període màxim per a l'entrega dels equips descrits en el present plec, serà de 2 mesos, comptadors a partir de la signatura del contracte per part de l'empresa adjudicatària.
- L'entrega es realitzarà en el parc central dels Bombers de Palma, o en el lloc que sigui designar per part de la Prefectura dels Bombers de Palma.
- Documentació a entregar amb cada unitat:



- Manual d'us dels equips
- Instruccions de seguretat

6.-TERMINI DE GARANTÍA

Les unitats entregades, així com tots els equips subministrats, hauran de comptar amb una garantia mínima de 36 mesos.

Els licitadors podran augmentar el termini exigít.

El sotasignant declara conèixer el contingut dels articles 52, 53 i 54 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i l'article 61 del Reglament Financer (UE 2018/1046, de 18 de juliol), i no tenir cap conflicte d'interessos en aquesta actuació que integra l'expedient

Palma, a la data de la signatura electrònica

Francesc Bonnín Fuster Oficial de Bombers.

