

Annex:

Relació d'escoles que utilitzen gasoil C per a calefacció

CENTRE ESCOLAR	ADREÇA	TELÈFON	CONSUM MITJÀ ANNUAL EN LITRES	REPOSTATGES MEDIS EN LITRES	TIPUS DE DIPÒSIT	UBICACIÓ DE DIPÒSIT
CP ALEXANDRE ROSSELLÓ	Miquel Santandreu, 48	77.16.94	3650	1000	AERI-INTERIOR. DOBLE PARET	SALA DE CALDERA
CP ANSELM TURMEDA	Cap Blanc, 15 (Son Roca)	79.13.88	5400	1600	TANC MULTIPLE. SIMPLE PARET	SALA DE CALDERA
CP CAMILO JOSE CELA	Perú, 2	24.06.25	6800	3500	SOTERRAT	EXTERIOR - costat sala caldera
CP ESTABLIMENTS	Cami de Sarrià, 20	76.82.85	3300	2100	AERI-INTERIOR. DOBLE PARET	SALA DE CALDERA
CP ES PONT	Son Gotleu, 85	24.07.81	1000	1000	SOTERRAT	PATI
CP AINA MOLL	Obispo Berenguer de Palou,6	71.00.19	5500	2700	SOTERRAT	PATI
EI RAFAL VELL	Indalecio Prieto, 50	47.20.62	4000	1800	TANC MULTIPLE. SIMPLE PARET	- devora sala caldera
CEE SON FERRIOL	Avda. del Cid s/n	42.71.27	9000	3000	TANC MULTIPLE. DOBLE PARET	SALA CALDERA
CP SON OLIVA	Tomas Luis de victoria, 9	29.27.39	9200	3000	SOTERRAT	EXTERIOR - costat sala calderes
CP SON QUINT	Catalina March, 4	79.20.19	6000	3000	SOTERRAT	ENTRADA ESCOLA
CP SON RULLAN	Pabellones son Rullan	47.22.02	6800	2400	EN SUPERFICIE. DOBLE PARET	EXTERIOR - fondo pàrquing
EI SON RULLAN	pabellones son Rullan	47.40.98	1500	1250	EN SUPERFICIE. DOBLE PARET	EXTERIOR - costat sala caldera