



PREGUNTAS Y REPUESTAS - 5

1. ¿Se entiende que el conjunto hotel/Palacio es una unidad a nivel energético?, es decir ¿hay una única central de producción de frío y una de calor o cada uno tiene sus propias fuentes?

No, son dos independientes. El Hotel tiene dos unidades y el Palacio otras dos.

2. ¿Con cuántos centros de transformación cuenta? ¿son en propiedad?

Con dos; Uno en Hotel y otro en Palacio. El Centro de Transformación propiamente dicho es de Palau de Congressos, S.A. y el CMM de Endesa. Adjuntamos un croquis en el que se indica qué zona del CMM es público y qué cabinas son cedidas a Endesa



3. ¿Qué tipo de tecnología utilizan las enfriadoras (tornillo, scroll, agua/agua, agua/aire)

Agua/Aire

4. ¿Las calderas son de condensación?

No

5. ¿El alumbrado es preferentemente led, fluorescencia o filamento?

Según el último proyecto aportado por DF en un porcentaje de aproximadamente un 80% es tecnología led.

6. ¿Qué marca de UTA's se utiliza?

Trox

7. ¿El desagüe de fecales se realiza por gravedad al 100% o hay parte mediante bombeo?

Hay una parte que es por bombeo. La mayoría es por gravedad. Se bombean las residuales del SPA y de los baños el sótano de los edificios.

8. Por otro lado, en cuanto a sistemas de seguridad, ¿habría ya cámaras y circuito cerrado de vigilancia o eso sería cuenta del explotador la instalación?

El proyecto consta, dentro del recinto, de cámaras de seguridad tanto en Palacio como en Hotel