

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE MENOR

Núm. d'expedient: CM 08/2020

Assumpte: contracte menor, per a corregir les deficiències detectades en l'OCA de baixa tensió realitzada a les Piscines de Son Hugo.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Descripció: contracte menor per a corregir les deficiències detectades en l'OCA de baixa tensió realitzada a les Piscines de Son Hugo.

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

El passat mes de febrer, una empresa especialitzada, va fer la inspecció periòdica de baixa tensió. En el seu informe de valoració va detectar una sèrie d'anomalies les quals s'han de solucionar dins un període de temps determinat. En el següent apartat, enumer totes aquelles deficiències a condicionar.

3. ESPECIFICACIONS TÈCNiques DE LA PRESTACIÓ

- Per tal de poder optar a la licitació, és imprescindible que l'empresa realitzi una visita a la instal·lació, per tal de conèixer in situ les deficiències detectades per l'OCA. D'aquesta manera es podrà garantir fer un pressupost ajustat a les necessitats, tenint en compte les especificacions tècniques i qualitat dels diferents elements a canviar.
- Un cop l'empresa licitadora hagi arreglat les deficiències detectades per l'OCA, és necessari que és coordini i assisteixi a la segona revisió que efectuarà l'empresa que fa l'OCA, garantint així que la revisió de baixa tensió se superi satisfactòriament. En cas de detectar alguna deficiència, solucionar-la per tal de poder passar l'inspecció.
- **Relació de defectes trobats a la inspecció per arreglar:**

QUADRE GENERAL

- Envolupant del quadre no connectat a terra.
- Diferencials: 2, 7, 9 i 25 no actuen.
- Cal protegir embarrat general contra possibles contactes accidentals.
- No funciona l'enllumenat d'emergència damunt la porta d'entrada.
- Existeixen magnetotèrmics unipolars.
- Baix aïllament sota circuits diferencials: 12, 16, 18, 21, 22, 27, 34 i 37.

SUBQUADRE ENLLUMENAT EXTERIOR

- Existeixen cables solts a l'interior del quadre sense born o regleta.

SUBQUADRE ENLLUMENAT EXTERIOR FOCUS PISCINA

- Baix aïllament magnetotèrmic 2x32 sota diferencial 19.

Pàgina 1 de 1

- Diferencials 3, 15 i 24 sense la selectivitat adequada.
- Cal protegir embarrat contra possibles contactes accidentals.
- Ponts a diferencial 9 amb secció insuficient.

SUBQUADRE SALA DE CALDERES

- Existeixen circuits no retolats.
- Diferencial sense selectivitat.

SUBQUADRE CLIMA CAFETERIA

- Enllumenat d'emergència no actua amb fall de l'enllumenat general.

SUBQUADRE CAFETERIA

- Diferencials 1, 2, 7, 15, 17 i 22 no actuen.
- No funcionen els llums d'emergència de la zona.

SUBQUADRE OFICINA

- Embarrat de terra vist sense obrir el quadre. Cal col·locar tapa.
- Preses de corrent en mal estat. Bota el diferencial realitzant mesura de terra.
- Diferencial 7 sense selectivitat.

SUBQUADRE TALLER

- No hi ha enllumenat d'emergència.
- Diferencials 4 i 8 no actuen.
- Diferencials 11, 14 i 16 sense selectivitat.

SUBCUADRE ZONA ARMARIETS

- Cables solts a l'interior del quadre sense born o regleta.
- Baix aïllament sota diferencial 1.
- No funciona enllumenat d'emergència.

Documentació aportar:

L'empresa licitadora ha de complir la normativa de prevenció de riscos laborals i de coordinació d'activitats empresarials. Per a optar a la licitació ha de presentar emplenats els annexos II i VIII, de la documentació adjunta, i els annexos V, VI i VII si escau.

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT, LA TRAMITACIÓ I LA FORMA D'ADJUDICACIÓ DE L'EXPEDIENT

En aplicació de l'article 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, el contracte es qualifica de menor, ja que el seu import és inferior a [15.000] (IVA no inclòs).

Tipus de contracte: servei.

Procediment i forma d'adjudicació: adjudicació directa, contracte menor.

Criteris de puntuació: únic criteri, oferta més econòmica.

D'altra banda, s'assenyala que l'objecte del contracte no s'ha configurat per a evitar l'aplicació de les regles generals de contractació.

quanties anteriors s'entendran referides a l'import dels contractes menors quan entri en vigor la Llei 9/2017, de contractes del sector públic."

L'article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, determina que es consideren contractes menors els contractes de valor estimat inferior a 40.000 euros (IVA no inclòs) quan es tracta de contractes d'obres o a 15.000 euros (IVA no inclòs) quan es tracta de contractes de subministrament o de serveis.

6. VALOR ESTIMAT: aquest contracte té un valor estimat de 4.800,00€.

7. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Import amb l'IVA inclòs	Aplicació pressupostària	Referència RC
5.808,00€ €	2534200 21200	270200004650

8. TERMINI D'EXECUCIÓ: El termini d'execució serà de 30 dies, incloent la comanda i subministrament dels materials a utilitzar, a partir que es notifiqui l'adjudicació.

9. LLOC DE PRESTACIÓ

Piscines Municipals de Son Hugo.

10. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Jordi Prats Domingo.

11. TERMINI DE GARANTIA (O JUSTIFICACIÓ QUE NO SE N'ESTABLEIX): El termini de garantia serà d'un any.

12. GARANTIES EXIGIDES PER A CONTRACTAR: No és necessari constituir garantia definitiva, d'acord amb l'article 153, en relació amb el 118 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic.

13. FORMA DE PAGAMENT DEL PREU:

(OPCIÓ A): Presentant una única factura, en finalitzar la prestació, expedida per l'entitat i conformada pel responsable del contracte.

Palma, 12 de maig de 2020

El director de les Piscines
Municipals de Son Hugo

Jordi Prats Domingo

El cap de l'Àrea de Manteniment i Obres

Alberto Serna Benbassat

D'acord

El gerent

Rafael Navarro Roig